

Chorzów 14.04.2016r.

Rodor System Robert Jarzębak

Ul. Rodzinna 4  
41-500 Chorzów

Sprostowanie dotyczące różnic pomiędzy koncepcją a uszczegółowionym opisem

Powinno być.

Dotyczy rejestratora.

- Obsługa do 32 kamer IP
- Pasma wejściowe 320Mbps
- obsługa kamer o rozdzielczości 12 megapikseli
- reszta bez zmian
- **Dotyczy monitorów.**
- 3 szt. 24 cale podłączone do stacji klienckich zgodnie z opisem punkt 4.4
- **Dotyczy uchwytów słupowych.**
- 22 szt.
- **Dotyczy dysku HDD**
- 4 TB x 6szt.
- **Dotyczy przełączników sieciowych PoE**
- 1 x 16PoE
- 3 x 8PoE
- 1 x 4PoE
- **Dotyczy urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych.**
- 12 szt. bezprzewodowa transmisja Ethernet.
- **Dotyczy przewodu UPT CAT 5**
- Ziemny 800 m.

- Wewnętrzny 300 m.
- **Dotyczy robót ziemnych**
  - 1. Trasa ułożenia kabla nie może kolidować z innymi instalacjami ułożonymi w ziemi (patrz : zbliżenia, skrzyżowania)
  - 2. Kable przeznaczone do układania w ziemi oznaczone są literami YKY. Wykonane są w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pod wpływem znacznych obciążeń środowiskowych.
  - 3. Kable układa się na warstwie piasku ok. 10 cm i zasypuje się podobną warstwą piasku.
  - Dzięki temu kable nie mają dużej możliwości przemieszczania się podczas zasypywania lub w przypadku wystąpienia ruchów gruntu.
  - Piasek zmniejsza również wpływ agresywnych chemicznie wód przygruntowych.
  - Na tak przygotowane warstwy należy ułożyć folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o grubości 0,5 mm (niebieska dla napięć niskich do 1 kV – NN).
  - 4. Głębokość na jaką powinniśmy zakopać kabel określa przeznaczenie gruntu. W większości przypadków zaleca się wykonanie wykopu na ok. 0,8 m
  - Przewody należy włożyć do RURY KARBOWANEJ ZIEMNEJ PESZEL AROT HDPE 75/61
  - łączna długość wykopów około 200 do 300 m.
- **Dotyczy szafy elektrycznej**
  - Obudowa elektryczna termoutwardzalna RKT 40x80x25
  - Fundament odpowiedni do obudowy.
  - Wyłącznik nadprądowy 10A c
  - Wyłącznik różnicowoprądowy 16A
- **Dotyczy szafy RACK**
  - Szafa Rack 19" 12U 525mm wisząca dwusekcyjna
  - wymiary: 600 x (450+75) x 570mm (szer./gł./wys.)
- **Dotyczy stacji klienckiej ( więcej w załączniku )**
  - Komputer klasy PC
  - Procesor Intel Core i7 4790S
  - RAM 8 GB DDR3
  - Oprogramowanie Win 8.1 Pro 64bit
  - Oprogramowanie anty-wirusowe Licencja 3 letnia NOD 32

# **Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej**

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert (arg. z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”). Od tej zasady ustawa przewiduje dwa wyjątki:

- pierwszy - dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego, w którym wykonawca może sprecyzować i doprecyzować treść oferty oraz przedstawić informacje dodatkowe,
- drugi - możliwości poprawiania przez zamawiającego omyłek określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:

1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.