

Bytom, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

Dot. konkursu ofert na zadanie pn. "Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3"

Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41 – 902 ul. Parkowa 1 informuje o złożonych zapytaniach w przedmiotowym postępowaniu oraz załącza wyjaśnienia dot. złożonych zapytań.

1. Złożone zapytania:

1. W jaki sposób zasilane są kamery oznaczone na rysunku "Rozmieszczenie kamer", jako "Kamery po WLAN" ?
2. Czy kable przeznaczone do zasilania tych kamer uwzględnione zostały w dokumencie "Sprostowania i wyjaśnienia" z 14.04.2016r. ?
3. W jakich punktach obiektu przewidziano instalację urządzeń bezprzewodowej transmisji Ethernet ?
4. Jak według projektu odbywać ma się zasilanie tych urządzeń ?

W związku z prowadzonym postępowaniem dostawa i montaż systemu monitoringu przedstawione wyjaśnienia nie wskazują na sposób zasilania kamer tzn. kamery podłączone poprzez WLAN potrzebują zasilanie 230V . Jak ten problem należy rozwiązać?

Odpowiedzi w Załączniku.

Lista Załączników:

- Wyjaśnienia z dnia 18.04.2016 r.

Specjalista
Sekcja administracyjno-prawna

Andrzej Kocyba

Andrzej Kocyba
Specjalista

Sekcja Administracyjno-Prawna OSiR

Chorzów 18.04.2016r.

Rodor System Robert Jarzębak

Ul. Rodzinna 4
41-500 Chorzów

Sprostowanie zapytania dotyczącego zasilania kamer pracujących po WLAN.

Dotyczy zasilania kamer pracujących po WLAN.

- Zasilanie kamer jest przewidziane z zasilaczy PoE 5 szt. oraz z przewidzianych switch-ów PoE.
- Zasilacze oraz switche należy podłączyć do istniejących skrzynek elektrycznych obok każdego słupa oświetleniowego.

Dotyczy rozmieszczenia urządzeń do transmisji Ethernet.

- Urządzenia przewidziano do zamontowania na istniejących słupach oświetleniowych oraz na budynkach oznaczonych jako pomieszczenia monitoringu.

Dotyczy zapytania o kable przeznaczone do zasilania kamer.

- Kable zasilające kamery to UPT Cat5 i przewidziane są w uszczególnieniu.

Z poważaniem .

Robert Jarzębak.