

Bytom, dnia 31.05. 2016 r.

Nr Sprawy KO/04/16

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

Dot. konkursu ofert na zadanie pn. " Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią"

Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41 – 902 ul. Parkowa 1 informuje o złożonym zapytaniu w przedmiotowym postępowaniu oraz załącza odpowiedź dot. złożonego zapytania:

„Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaproponowanego zbiornika bezodpływowego z tworzywa sztucznego o pojemności 8000 l (lub 9000 l) na zbiornik żelbetowy o pojemności 10 000 l.”

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany bezodpływowego zbiornika z tworzywa sztucznego na zbiornik żelbetowy o poj. 10 000 l., z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w dokumentacji postępowania.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Przed zmianą:


01.06.2016 r. godz. 12.00

Po zmianie:

02.06.2016 r. godz. 14.00

Miejsce składania ofert – bez zmian.

Specjalista
Sekcja administracyjno-prawna


Andrzej Kocyba
Specjalista

Sekcja Administracyjno-Prawna
OSiR Bytom