

Bytom, dnia 3 grudnia 2009 r.

.....
/pieczętka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/18/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni
dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego”

W dniu 2 grudnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni
dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego” o
następującej treści :

1. Czy dopuszczają państwo szafkę w wysokości 1800 mm ustawionej na ławeczce o wysokości 355 mm. Czy zatem łączna wysokość (szafki i ławeczki) może wynosić 2155 mm?
2. Czy głębokość (w SIWZ jako szerokość) ławeczki może wynosić 320 mm?
3. Czy siedzisko ławeczki może być wykonane w postaci 2 listew drewnianych pomalowanych lakierem bezbarwnym?
4. Czy dopuszczają Państwo głębokość szafki 490 mm?

W związku z powyższym Komisja Przetargowa informuje co następuje :

- Ad1. Łączna wysokość szafki (szafki i ławeczki) nie może przekraczać 2000 mm.
Ad2. Dopuszcza się głębokość ławeczki o wym. 320 mm.
Ad3. Siedzisko ławeczki może być wykonane w postaci 2 listew drewnianych pomalowanych lakierem bezbarwnym.
Ad4. Dopuszcza się głębokość szafki o wym. 490 mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
Andrzej Filuba