

Bytom, dnia 29 września 2009 r.

.....  
/pieczętka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/14/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71"

W dniu 25 września 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.,, Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" o następującej treści :

1 . Aby spełnić wymogi określone (przepisy) w przedmiocie zamówienia oraz mając na uwadze załączona do dokumentów przetargowych opinie dotycząca wymagań ochrony przeciwpożarowej zachodzi konieczność zmiany programu użytkowego oraz zastosowanych rozwiązań materiałowych. W załączeniu przesyłamy rzut opracowany przez projektanta zgodny z obowiązującymi przepisami. Prosimy o akceptację powyższego.

2. Prosimy o pilną odpowiedź na następujące pytania:

2.1 Czy projekt szatni ma również obejmować likwidację drzwi obecnie istniejących ściany zewnętrznej NA odcinku projektowanych szatni.

2.2 Jaka max. ilość zawodników będzie korzystać z jednej szatni.

2.3 Czy w szatni oprócz szafek odzieżowych przewiduje się dodatkowe szafki na sprzęt sportowy.

2.4 Hydrant zawieszony na ścianie zewnętrznej zawęża szerokość przejścia - niespójność w załączonej opinii pożarowej - wyjaśnić ( usytuowanie hydrantu na bocznej ścianie uniemożliwi dostęp węża do wszystkich pomieszczeń - odległość > 33m),

2.5 Podany termin wykonania zamówienia do 30.11.2009 jest nierealny z uwagi na procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Możliwy termin wykonania zamówienia do 15.01.2010 r.

Prosimy o pilną odpowiedź na pytania oraz zaakceptowanie załączonego rzutu szatni ( zgodnie z przepisami).

Rys. stanowiący część zapytania w załączeniu .

W odpowiedzi na zadane pytania Komisja Przetargowa informuje co następuje :

- Ad. 1 Załączona do Programu Funkcjonalno-Użytkowego koncepcja układu zaplecza jest zgodna z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi projektowania szatni, przy założeniu że z każdego segmentu będzie korzystać nie więcej niż 10 osób.  
Ujęte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia należy uznać za właściwe, jeżeli będą posiadały wymagane atesty i dopuszczenia.  
W związku z powyższym zapisy SIWZ w omawianym zakresie należy uznać za niewymagające zmiany.
- Ad. 2.1 Wykonany projekt (i wykonane na jego podstawie roboty) winien pominąć likwidację drzwi obecnie istniejących na zewnętrznej ścianie lodowiska.
- Ad. 2.2 Na obecnym etapie Zamawiający zakłada, że z jednego segmentu będzie mogło korzystać do 10 osób.
- Ad. 2.3 Wyposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach prowadzonego postępowania zostało opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wyposażenie dodatkowe zostanie dostosowane do potrzeb Zamawiającego po realizacji zadania.
- Ad. 2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch hydrantów, po obu stronach zaplecza szatniowo-sanitarnego dla spełnienia wymogów p.poż.
- Ad. 2.5 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 29.12.2009 r.. Odpowiednie zmiany zostaną ujęte w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....  
Andrzej Filuba